МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "НИЛ Сертификация" № RU.MCC.AO.323
123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4, тел./факс (499) 256-67-33; 256-66-11

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.106.090.29858

Срок действия с 24 июня 2015 г. по 24 июня 2018 г.

Выдан: ООО «Пром – Актив»
462811, пос. Гранитный, Новоорский район, Оренбургская область
Тел./Факс: (35363) 3-01-87 / 3-02-20

Настоящий сертификат удостоверяет, что щебень гранитный фракции 5-20 мм
(серийный выпуск)

ОКП **57 1101**

Соответствуют требованиям: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:
- протокол сертификационных испытаний от 24.06.15 г. №784-1, проведенных ИЦ «НИЛ Тест» (аттестат аккредитации № RU.MCC.АЛ.222);
- акт о результатах анализа производства от 15.06.15 г. №784-1;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 24.06.15 г. №784-1.

Дополнительная информация:
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений
- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно

Руководитель органа по сертификации — А.Л. Гольденберг

Эксперт — А.Л. Гольденберг

М.П.

Научно-исследовательская лаборатория «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» NIL «Stroymaterialy» LLC

Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 24 июня 2015 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:

24.06.2016 г.
Регистрация в Реестре МСС №_____
_____ (подпись)
М.П.

24.06.2017 г.
Регистрация в Реестре МСС №_____
_____ (подпись)
М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

Московская система добровольной сертификации в строительстве
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Испытательный центр (лаборатория) «НИЛ Тест»
(наименование испытательного(ой) центра (лаборатории)
в составе ООО НИЛ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
наименование юридического лица
Аттестат аккредитации № RU.МСС.АЛ.222
Действителен до « 27 » декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 784-1

« 24» июня 2015 г.

Основание для проведения испытаний Решение ОС «НИЛ Сертификация» № 784-1 от 18.05.15., договор №НИЛ-784С/15 от 19 мая 2015 г.
(№, дата решения, наименование органа по сертификации по заявлению на проведение сертификации и №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с заявителем)

Наименование продукции: Щебень гранитный фракции 5-20 мм
ОКП 57 1101
(код ОКДП, ОКП, и т.п.)
Производитель (поставщик) продукции: ООО «Пром – Актив»
462811, пос. Гранитный, Новоорский район, Оренбургская область
(наименование, адрес)
Сведения об испытанных образцах: щебень – 30 кг; П-1
(количество, характеристика, маркировка изготовителя)
Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) П-1
Методика испытания ГОСТ 8735-88
(шифры НТД, наименования методик)
Дата испытания 08.06.15 – 24.06.15
Наименование привлекаемых испытательных центров (лабораторий) _____
Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложении №1_____
к протоколу 784-1 от 24.06.15 г._____
номера приложений и количество листов в них

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень гранитный фракции 5-20 мм соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Руководитель испытательного(ой)
центра (лаборатории) _____ Гольденберг А.Л.
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение 1 к протоколу сертификационных испытаний № 784-1 от « 24 » июня 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Щебень гранитный фракции 5-20 мм
(наименование продукции)

ООО «Пром – Актив»
(наименование заявителя)

ИЦ «НИЛ Тест»
(наименование испытательного(ой) центра (лаборатории)

Дата изготовления продукции « 08 » июня 2015 г.
Дата проведения испытаний « 08 » июня 2015 г. - « 24 » июня 2015 г
Номер партии 784-1
Маркировка образца (пробы) П-1

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Ед. изм	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) нормативно-технической документации
			наименование нормативно-технической документации (раздел, пункт)	нормативное значение показателей			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зерновой состав: полн. остаток на сите 1,25D 25 мм полный остаток на сите D 20 мм полн. остаток на сите 0,5 (d + D) 12,5 мм полн. остаток на сите d 5 мм менее 5 мм	%	ГОСТ 8267-93 п. 4.2.2	до 0,5 до 10 от 30 до 80 от 90 до 100	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3	0,1 4,5 49,0 98,8 100,0	соответствует

Испытательный центр
"НИЛ Тест"
ООО НИЛ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	%	ГОСТ 8267-93 п. 4.3.2	10-15 2-я группа	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	14,3 14,5 сред. **14,4**	соответствует
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	ГОСТ 8267-93 п. 4.7.1	<1	ГОСТ.8269.0-97 п.4.5	0,53 0,84 сред. **0,69**	соответствует
4	Прочность (марка по дробимости), 1200, потеря массы	%	ГОСТ 8267-93 п. 4.4.2	от 12 до 16 вкл.	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	13,4 12,9 сред. **13,15**	соответствует
5	Морозостойкость, F300, потеря массы после 15 циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания	%	ГОСТ 8267-93 п. 4.6	<2	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2	1,45 1,5 сред. **1,48**	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Щебень гранитный фракции 5-20 мм соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Испытательный центр "НИЛ Тест" ООО НИЛ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

Главный инженер Колесников М.С.